

2020г



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
 355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД /8-8652/24-52-26  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58  
 ОНД и ПР по Новоалександровскому и Красногвардейскому районам  
 356000 г. Новоалександровск ул. Заводская, 51 тел: (88654) 672-67, электронный адрес: [novoaleks77@bk.ru](mailto:novoaleks77@bk.ru)  
 Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99  
 Южного регионального центра МЧС России – 8(863) 240-66-10

### Предписание № 55/1/33

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №18 "Веснянка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития детей", ОI РН 1022602824859 ИНН 2611006578, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Мира, 4/2

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району) от «02» июля 2020 г. № 55, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 08.07.2020 г. : с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 21.07.2020 г. проведена плановая проверка государственным инспектором Новоалександровского городского округа и Красногвардейского района Ставропольского края по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Ени Александром Сергеевичем объекта Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №18 "Веснянка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития детей", расположенного по адресу:  
Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Мира, 4/2

(должность, полное наименование государственного инспектора государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации.	ч.7 ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.	09.11.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке.

установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Новоалександровского городского округа и Красногвардейского района Ставропольского края по пожарному надзору лейтенант внутренней службы А.С. Ени

(подпись, фамилия, имя отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» июля 2020 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №18 "Веснянка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением развивающе-речевого направления развития детей" В.А. Гурбатов

(фамилия, имя, отчество лица, которому вручается предписание, должность, место работы, наименование государственного учреждения, адрес)

«21» июля 2020 г.

